

М.р.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Ростовской области  
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
по Шолоховскому району  
пер. Первомайский, 13, ст. Вешенская, Шолоховский район, Ростовская область 346270  
Телефон: (86352) 21-1-01  
<http://www.rostovgpn.narod.ru> E-mail: 18andpr@mail.ru  
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

**Предписание № 47/ 1 / 1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению  
«Дубровский детский сад №7 «Тополек»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя (гражданина), физического лица (гражданина) объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения от 28.10.2020 г. № 47 о проведении плановой выездной проверки, выданного начальником ОНД и ПР по Шолоховскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области майором внутренней службы Губенко С.В., в соответствии со ст. 6.1. Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 9 часов «6» ноября и по 9 часов «30» ноября 2020 г. (20 рабочих дней) проведена плановая выездная проверка начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Шолоховскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области-главным государственным инспектором Шолоховского района по пожарному надзору майором внутренней службы Губенко Сергеем Владимировичем в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дубровский детский сад №7 «Тополек», по адресу: Шолоховский район, х. Дубровский, ул. Ольховая, 2.

совместно с: заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дубровский детский сад №7 «Тополек» Всеяченкова Марина Николаевна  
(указываются должность, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В складских помещениях, прачечной, электрошитовая и помещение кухни не разделены между другими помещениями, относящимся к другим классам	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках.	01.08.2021	

Начальник ОНД и ПР по Шолоховскому району  
- главный государственный инспектор Шолоховскому  
району по пожарному надзору Губенко С.В.  
*(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)*



М.Л.П.

«30» ноября 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

*подпись*

*(должность, фамилия, инициалы)*

«30» ноября 2020 г.