

М.р.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ростовской области
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Шолоховскому району
пер. Первомайский, 13, ст. Вешенская, Шолоховский район, Ростовская область 346270
Телефон: (86352) 21-1-01
<http://www.rostovgpn.narod.ru> E-mail: 18andpr@mail.ru
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 47/ 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Дубровский детский сад №7 «Тополек»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя (гражданина), физического лица (гражданина) объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения от 28.10.2020 г. № 47 о проведении плановой выездной проверки, выданного начальником ОНД и ПР по Шолоховскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области майором внутренней службы Губенко С.В., в соответствии со ст. 6.1. Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 9 часов «6» ноября и по 9 часов «30» ноября 2020 г. (20 рабочих дней) проведена плановая выездная проверка начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Шолоховскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области-главным государственным инспектором Шолоховского района по пожарному надзору майором внутренней службы Губенко Сергеем Владимировичем в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дубровский детский сад №7 «Тополек», по адресу: Шолоховский район, х. Дубровский, ул. Ольховая, 2.

совместно с: заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дубровский детский сад №7 «Тополек» (указываются должность, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица, участвующего в проверке) Всеяченкова Марина Николаевна

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В складских помещениях, прачечной, электрошитовая и помещение кухни не разделены между другими помещениями, относящимися к другим классам	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках.	01.08.2021	

Начальник ОНД и ПР по Шолоховскому району
- главный государственный инспектор Шолоховскому
району по пожарному надзору Губенко С.В.
*(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)*



М.Л.П.

«30» ноября 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

подпись

(должность, фамилия, инициалы)

«30» ноября 2020 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575854

Владелец Всяченкова Марина Николаевна

Действителен с 23.04.2021 по 23.04.2022